

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» декабря 2024 г., 66240063168416624299

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 6
МЧС России"**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» декабря 2024 г., № 2412/002-66/216/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Свердловская, г Лесной, пр-кт Коммунистический, Дом 14А, 83434226801, e-mail: sufps6@66.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: с 08:30 до 09:30 23.12.2024, учетный номер 66240063168416624299.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Лесной, ул Кирова, Дом 33 здание детского сада "Белоснежка"

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "БЕЛОСНЕЖКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ", ИНН 6630008673, адрес юридического лица: 624200, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЛЕСНОЙ, Г ЛЕСНОЙ, УЛ КИРОВА, Д. 33

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В здании МБДОУ № 9 "Белоснежка", расположенного по адресу: г. Лесной, ул. Кирова, 33, не обеспечено проведение ежегодных испытаний системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эксплуатируемых сверх установленного срока. (Дата монтажа - 2009 год. Вывод акта технического освидетельствования от 12 июля 2022 года № 11/2022 - "Система АПС и СОУЭ не соответствует действующим нормам пожарной безопасности, требуется капитальный ремонт").

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:


При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

31.12.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

страший инженер отделения организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора отдела
федерального государственного пожарного надзора ФГКУ
"Специальное управление ФПС № 6 МЧС России"
(государственный инспектор ФГКУ "Специальное управления
ФПС № 6 МЧС России" по пожарному надзору) Кравчук
Евгения Игорьевна



Кравчук Евгения Игорьевна
Государственный инспектор
ФГКУ "Специальное управление ФПС № 6 МЧС России"

заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 6 МЧС России" (заместитель главного государственного инспектора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 6 МЧС России" по пожарному надзору) Новиков Андрей Владимирович, e-mail: ognp.ugps6@mail.ru, телефон: +73434226824

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «30» минут «23» 12 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729972

Владелец Хазова Маргарита Юрьевна

Действителен с 06.06.2024 по 06.06.2025